Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети с.Извольск, Износковского р-на, Калужской обл.,за 2024 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитртиы	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость	Бактерии E.coli	Обобщенные колиформные бактерии	Общее микробное число	Энтерококки
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ	КОЕ в 100см3	КОЕ в 100 см3	КОЕ в 1см3	КОЕ в 100 см3
ПДК		**20**	**2**	**2**	**1,5**	**0,3**	**350**	**2**	**3**	**45**	**5**	**7**	**отс.в 100 см3**	**отс.в 100 см3**	**не > 50**	**отс.в 100 см3**
19.04.24.	ВРК, ул. Окружная,1	3,9	1 неопределенный	0	2,9	0,20	20	0,38	0,016	4,25	1,6	4,6	не обн	2	1	не обн
	ВРК, ул. Центральная,6	4,1	0	0	1,1	0,22	18	0,64	0,016	3,13	1,5	4,6	не обн	1	2	не обн
	ВРК, ул. Зеленая,3	4,1	0	0	1,1	0,13	19	<0,1	0,021	3,89	1,5	4,7	не обн	не обн	0	не обн

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" Ю.А. Сорокина

ГП КО "Калугаоблводоканал" ИБЛПВ и ее отделения на Оксском, Угорском и Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. Калуга